

タ イ ト ル	和光市高齢者福祉センターでレジオネラ菌が確認されました
---------	-----------------------------

いつ 実施日時・工期	平成26年10月10日（金曜日）
どこで 会場・開催地等	和光市高齢者福祉センター（和光市総合福祉会館内2階） 和光市南1丁目23番1号
だれが 主催者・関係者	和光市高齢者福祉センター
なにを 事業内容など	<p>1 経過</p> <p>平成26年10月3日（金曜日）に採水した高齢者福祉センターの浴槽の水質検査の結果、女子浴槽からレジオネラ菌が検出されたとの連絡がありました。</p> <p>検出された場所及び検査結果は下記のとおりです。</p> <p>（基準値10CFU未満／100ml）</p> <p>・女子浴槽 10CFU／100ml</p> <p>検査結果を受け、ただちに高齢者福祉センターの男女浴場の利用を中止しました。</p> <p>今のところ体調を崩したとの報告は受けておりません。</p> <p>2 今後の対応</p> <p>当面の間、高齢者福祉センターの男女浴場の利用を中止いたします。</p>
問い合わせ先 担当課	<p>課 名 長寿あんしん課</p> <p>氏 名 課長 亀井 誠</p> <p>電 話 048-464-1111（内線2145）</p>