

タイトル	和光市新倉高齢者福祉センターでレジオネラ属菌が確認されました
------	--------------------------------

いつ 実施日時・工期	平成27年1月28日（水曜日）
どこで 会場・開催地等	和光市新倉高齢者福祉センター 和光市新倉1丁目20番39号
だれが 主催者・関係者	和光市新倉高齢者福祉センター
なにを 事業内容など	<p>1 経過</p> <p>新倉高齢者福祉センター浴槽の大浴槽から、平成27年1月8日の検査報告にて、レジオネラ属菌が検出されたとの連絡がありました。</p> <p>検出された場所及び検査結果は下記のとおりです。</p> <p>（基準値10CFU未満／100ml）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大浴槽 110CFU／100ml <p>連絡を受け、ただちに新倉高齢者福祉センターの浴室の利用を中止しました。</p> <p>今のところ体調を崩したとの報告は受けておりません。</p> <p>2 今後の対応</p> <p>当面の間、新倉高齢者福祉センターの浴室（大・小）の利用を中止いたします。</p>
問い合わせ先 担当課	<p>課 名 長寿あんしん課</p> <p>氏 名 課長 亀井 誠</p> <p>電 話 048-464-1111（内線2145）</p>