

和光市 報道発表資料 平成30年6月22日

タイトル	ブロック塀の点検状況調査結果について
------	--------------------

いつ 実施日時・工期	平成30年6月19日
どこで 会場・開催地等	小学校9校、中学校3校の全12校
だれが 主催者・関係者	和光市教育委員会
なにを 事業内容など	ブロック塀の点検状況調査結果について
なぜ 目的・理由	6月18日発生した大阪府北部を震源とする地震により、小学校のプールブロック塀が倒壊したことを受け、市内小中学校のブロック塀について建築基準法施行令に基づく、目視等による緊急点検を実施した。
どうした 経緯・経過	<p>緊急点検の結果として、4校が建築基準法に適合しなかった。以下その内容として、</p> <p>①高さが2.2mを超える塀（3校） 新倉小学校、第五小学校、第三中学校</p> <p>②高さが1.2mを超える場合で3.4m以下の間隔で控え壁を設置していない壁（2校） 北原小学校、第三中学校</p> <p>対策として、緊急工事を検討する。なお当面は校内及び周辺通路の立ち入りを規制し、児童生徒の安全を確保する。</p>

	<p>なお上記以外の学校については、建築基準法に適合していた。</p> <p>また、小中学校の通学路のブロック塀についても、現在点検中である。</p>
金 額	
そ の 他	
問い合わせ先 担 当 課	課 名 教育総務課 氏 名 課長 河野 育雄 電 話 0 4 8 - 4 2 4 - 9 1 4 3